

Рекомендуемая комплектация фреоновой соединительной линии для использования наружных блоков Mr.Slim на фреоне R22 в качестве компрессорно-конденсаторных агрегатов.

варианты на основе продукции фирмы ALCO.
(Из рекомендаций представительства Mitsubishi Electric в Москве)

КОМПЛЕКТ 1

Модели Mr.Slim холодопроизводительностью 23,4 кВт (блок PU-8)

1	терморегулирующий вентиль	TX6-H03
2	клапан соленоидный 5/8" с катушкой ASC 230V	200RB6T5
3	смотровое стекло с индикатором влажности	MIA 058S
4	фильтр осушительный	ADK 165S

КОМПЛЕКТ 2

Модели Mr.Slim холодопроизводительностью 29,3 кВт (блок PU-10)

1	терморегулирующий вентиль	TX6-H04
2	клапан соленоидный 5/8" с катушкой ASC 230V	200RB6T5
3	смотровое стекло с индикатором влажности	MIA 058S
4	фильтр осушительный	ADK 165S

КОМПЛЕКТ

Модели Mr.Slim холодопроизводительностью 33,5 кВт (блок PU-12)

1	терморегулирующий вентиль	TX6-H04
2	клапан соленоидный 5/8" с катушкой ASC 230V	200RB6T5
3	смотровое стекло с индикатором влажности	MIA 058S
4	фильтр осушительный	ADK 165S

СХЕМА СБОРКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

